


Dynamischer Frequenzverlauf als geordnete Jahresdauerlinie (links) und Streudiagramm (rechts)



**Aktiver Handlungsbedarf beim dynamischen Frequenzminimum im normativen Ausfall**

- Beschleunigung der Aktivierungszeit der  $P(f)$ -Regelung
- Einsatz von Technologien zur Erbringung von Momentanreserve und/oder schneller  $P(f)$ -Regelung